

附件一、

品质要求:

1、次氯酸钠

有效氯含量%	≥ 10
游离碱%	≤ 1.0

2、聚合氯化铝（饮用水）

执行标准 GB15892-2009

3、氨水

项目	标准
20%氨水	$\geq 20\%$

4、盐酸

HCL 含量 %	≥ 30
外观	无色或淡黄色